



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
U.A.T. COMUNA CĂMĂRAȘU**

**Comuna Cămărașu, Str. Mihai Eminescu nr. 5, jud. Cluj, cod poștal 407140
Telefon 0264-288002, Fax 0264-288064, Email: primaria@primariacamarasu.ro**

Nr. înregistrare: 3911/23.07.2026

Răspuns la solicitările de clarificări

**Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții
„Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru
acoperirea consumului propriu în Comuna Cămărașu, județul Cluj”**

Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 578.555,90 lei, fără TVA.

Cod CPV: 45251100-2 - Lucrări de construcții de centrale electrice (Rev.2)

Solicitarea nr. 1

Vă solicităm să ne puneți la dispoziție ATR-ul actualizat, pentru că cel încărcat este mai vechi de 24 luni.

Răspuns:

Alăturat vă comunicăm Avizul tehnic de racordare nr. 6010260101171/12.02.2026.

Solicitare nr. 2:

Vă solicităm să ne puneți la dispoziție listele de cantități aferente proiectului.

Răspuns:

Listele de cantități sunt publicate pe site-ul Primăriei Comunei Cămărașu împreună cu Anunțul publicitar și sunt accesibile prin linkul <https://www.primariacamarasu.ro/wp-content/uploads/2026/07/deviz-fara-pret-V2-1.pdf>

Solicitarea nr. 3:

Vă solicităm să ne clarificați neconcordanțele între Proiectul Tehnic și ATR-ul pus la dispoziție referitor la postul de transformare. În PT apare un post de transformare nou iar în ATR este menționat ca alimentarea se face dintr-un post existent.

Răspuns:

Soluția de racordare este cea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. 6010260101171/12.02.2026. În proiectul tehnic publicat se regăsește Avizul tehnic de racordare nr. 6010240406184/data 21.11.2024 care și-a încetat valabilitatea. Înainte de obținerea avizului nr. 6010260101171/12.02.2026 în zonă a fost realizată o altă investiție pentru racordarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice, acest ultim aviz fiind emis ulterior realizării lucrărilor de branșare pentru stații.

U.A.T. COMUNA CĂMĂRAȘU

MOCEAN IANCU-MARCEL,

Primar